

Sicherheitsrichtlinien - Freileitungsisolierung

Netzbereich	DIE ENERGIE ☐ Lohr ☐ Karlstadt ☐ Veitshöchheim VG Zellingen ☐
Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile – gemäß DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel und DIN VDE 0105 Teil 100 –	
Auftragsinhalt Die Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG wird mit der Isolierung eines Freileitungs-Hausanschlusses beauftragt. Für die Isolierung wird ab dem 3. Monat eine monatliche Pauschale von 115,- Euro (brutto) erhoben.	
Allgemeines In der Nähe unter Spannung stehender Teile mit Nennspannungen über 50 V Wechselstrom darf nur gearbeitet werden, wenn als Sicherheitsmaßnahme gegen direktes Berühren - der Schutz durch Abstand oder - der Schutz durch Abdeckung oder Abschränkung angewandt wird.	
Im vorliegenden Fall wird ☐ der Schutz durch Abstand angewandt, d. h. eine maximale Annäherung von 1 m bis 1 kV und 3 m bei über 1 kV bis 110 kV darf nicht unterschritten werden. Dieser Abstand muss auch beim Ausschwingen von Leitungsseilen, Lasten, Trag- und Lastenaufnahmemitteln gewährleistet sein. ☐ der Schutz durch Abdeckung oder Abschränkung angewandt, d. h. dass die unter Spannung stehenden Anlagenbereiche bzw. -teile abgeschränkt bzw. abgedeckt sind. Diese Abdeckungen bzw. Abschränkungen dürfen nicht entfernt und nicht überschritten werden. Es darf nur an den freigeschalteten bzw. freigegebenen Bereichen gearbeitet werden. Alle anderen Teile gelten als spannungsführend.	
Auszuführende Arbeiten: _____ Gewünschter Fertigstellungstermin: _____ Arbeitsstelle: Name: _____ Straße/Hs-Nr.: _____ Ort: _____	
Aufsichtsführende Personen/Firma: _____ (Rechnungsempfänger) Straße/Hs-Nr.: _____ Ort: _____ Telefon: _____ _____ Datum/Unterschrift	
Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass er über die Gefahren bei Nichteinhaltung vorstehender Anweisungen aufgeklärt wurde. Über die Beendigung der Arbeiten ist per E-Mail zu informieren! (goldf@die-energie.de)	
DIE ENERGIE Verantwortlicher Mitarbeiter: _____	SAP-Auftrag-Nr. _____