

# Nachweis der Technischen Vorgaben

Zum Helfenstein 4 // 97753 Karlstadt  
Tel. 09353 7901-0  
E-Mail: messwesen.strom@die-energie.de

**DIE ENERGIE**  
Weil ich von hier bin.

## Anlagenbetreiber

Name, Vorname bzw. Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

## Anlagendaten

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Gemarkung/Flurnummer

Erzeugungsart (z. B. Windenergie)

Netto-Engpassleistung in kW

### 1) EEG-Anlagen mit installierter Leistung > 100 kW

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung mit den Regelstufen 0%, 30%, 60%, 100% vorhanden

Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung vorhanden

Die technische Einrichtung des Einspeisemanagement erfolgt über eine Fernwirkanlage. Ein kompletter Funktionstest mit der Errichterfirma und dem Netzbetreiber (Die ENERGIE) wurde erfolgreich durchgeführt.

Stempel/Unterschrift Netzbetreiber

Bemerkung

### 2) PV-Anlagen mit installierter Leistung > 25 kW und < 100 kW

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung mit den Regelstufen 0%, 30%, 60%, 100%

Hiermit bestätige ich den ordnungsgemäßen Anschluss der technischen Einrichtung gemäß § 9 EEG 2023 zur Wirkleistungsreduzierung an die Anlagensteuerung der Erzeugungsanlage. Ich bestätige außerdem, dass die vom Netzbetreiber über die Empfangseinrichtung vorgegebenen Stufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung der Erzeugungsanlage führen.

Die Inbetriebsetzung der technischen Einrichtung erfolgte am

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Stempel, Unterschrift, Errichter/Installateur